

# **Инструкция по эксплуатации**

**Компрессор Remeza BK270-8**

Цены на товар на сайте:

<https://www.remeza.group/catalog/kompressory/vk270-8/>

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Настоящее руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом, содержит техническое описание роторной винтовой компрессорной установки (далее установка) **ВК270** и ее исполнений; указания по эксплуатации и технические данные, гарантированные изготовителем.

Установки изготовлены в соответствии с действующими нормами безопасности. Несоблюдение инструкции, неправильное вмешательство или использование неоригинальных запчастей ведет за собой автоматическое аннулирование гарантии.

**ВНИМАНИЕ!** ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ НЕОБХОДИМО ПРОВЕДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КАЖДЫЕ 500 ЧАСОВ (ДИАГНОСТИКА; ОЧИСТКА; ПОДТЯЖКА ПНЕВМО, ГИДРО И ЭЛЕКТРО – СОЕДИНЕНИЙ; ТО ЭЛЕКТРОАППАРАТУРЫ И ДР.).

**ВНИМАНИЕ!** ПРИМЕНЯЙТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ! УСТАНОВКА НЕОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ СЛУЖИТ ОСНОВАНИЕМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Оригинальные запасные части, и их упаковка сопровождаются защитной маркировкой изготовителя.



– Общий вид  
защитной маркировки

ПЕРЕЧЕНЬ СМЕННЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, МАТЕРИАЛОВ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЗАМЕНЫ ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛИЦЕ:

| Наименование                              | Периодичность замены                                                                                                    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Масло                                     | Первая замена через 500 часов, но не позднее 1 года с даты изготовления, затем каждые 4 000 часов, не реже 1 раза в год |
| Фильтр масляный                           | Первая замена через 500 часов, но не позднее 1 года с даты изготовления, затем каждые 4 000 часов, не реже 1 раза в год |
| Патрон фильтра воздушного                 | Каждые 2 000 часов или 2 раза в год                                                                                     |
| Смазка подшипников электродвигателя       | Пополнение смазки – каждые 3 000 часов<br>Замена смазки – каждые 3 года                                                 |
| Фильтр сепаратора                         | Каждые 4 000 часов или 1 раз в год                                                                                      |
| Эластичный элемент муфты                  | Каждые 8 000 часов или 1 раз в 2 года                                                                                   |
| Ремкомплект клапана всасывающего          | Каждые 8 000 часов или 1 раз в 2 года                                                                                   |
| Ремкомплект клапана минимального давления | Каждые 8 000 часов или 1 раз в 2 года                                                                                   |
| Ремкомплект блока термостата              | Каждые 8 000 часов или 1 раз в 2 года                                                                                   |
| Ремкомплект уплотнений блока винтового    | Каждые 8 000 часов или 1 раз в 2 года                                                                                   |
| Ремкомплект полный блока винтового        | Каждые 20 000 часов или через 5 лет                                                                                     |
| Ремкомплект подшипников электродвигателя  | Каждые 20 000 часов или через 5 лет                                                                                     |

*Примечание:* Номенклатура запасных частей, ремонтных комплектов и периодичность их замены указаны для стандартного исполнения установки. Для установок с опциями ВС, ВСК - смотри в инструкциях по эксплуатации, входящих в комплект поставки изделия.

**ВНИМАНИЕ!** ВАША УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНА МИКРОПРОЦЕССОРНЫМ КОНТРОЛЛЕРОМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ КОНТРОЛЬ И ОТОБРАЖЕНИЕ ВСЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ: О РАБОТЕ КОМПРЕССОРА, НЕОБХОДИМОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

**ВНИМАНИЕ!** ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ И ЗАМЕНЫ СМАЗКИ ПОДШИПНИКОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ НЕОБХОДИМО ПРИМЕНЯТЬ СМАЗКУ UNIREX N3 (ESSO).

**ВНИМАНИЕ!** КОМПЛЕКТ ВИБРООПОР НАХОДИТСЯ ВНУТРИ КОРПУСА КОМПРЕССОРА.

Декларация о соответствии:

Регистрационный номер: ЕАЭС N RU Д-ВУ.АВ24.В.03188

Дата регистрации – 11.04.2017г.

Действительна до – 10.04.2022г.

Декларация о соответствии:


Регистрационный номер: ЕАЭС N RU Д-ВУ.АЖ26.В.00803/18

Дата регистрации – 06.11.2018г.

Действительна до – 05.11.2023г.


**ВНИМАНИЕ! ВКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКИ КОМПРЕССОРНОЙ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫМИ ШПИЛЬКАМИ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

Перед включением установки компрессорной шпильки транспортировочные поз. 1, установленные на трубе нагнетания и воздухопровод, должны быть демонтированы (либо ослаблены). Для этого необходимо открутить гайки поз. 2 и снять шайбы поз. 3.



Для транспортирования установки компрессорной шпильки транспортировочные должны быть установлены (зажаты) на трубу нагнетания и воздухопровод.

# СОДЕРЖАНИЕ



|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ .....                           | стр. 5  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....             | стр. 8  |
| СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ .....   | стр. 8  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. РЕКУПЕРАЦИЯ.....               | стр. 9  |
| ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА .....                   | стр. 13 |
| ТАБЛИЧКА МАСЛООТДЕЛИТЕЛЯ .....                     | стр. 14 |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ .....                         | стр. 15 |
| НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ .....                           | стр. 21 |
| УСТАНОВКА .....                                    | стр. 26 |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....                     | стр. 32 |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАСЛА..... | стр. 38 |
| НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ .....         | стр. 51 |
| РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ AIRMASTER S1 .....        | стр. 54 |
| ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....                         | стр. 59 |
| СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ.....        | стр. 60 |
| ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО.....                     | стр. 61 |

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ




## ВК270-8, ВК270-8ВС

| Наименование параметра                                                                                        | Ед. измерения       | ВК270-8                   | ВК270-8ВС    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| Давление начальное, номинальное                                                                               | МПа (бар)           | 0,1(1)                    |              |
| Давление конечное, номинальное                                                                                | МПа (бар)           | 0,8 (8)                   |              |
| Винтовой блок                                                                                                 | -                   | ITA23GR                   |              |
| Число оборотов вала винтового блока                                                                           | мин <sup>-1</sup>   | 4272                      | 1430...4272  |
| Объемная производительность, приведенная к начальным условиям, 0,1МПа, 20°С, 60%, 111м над уровнем моря, ±10% | л/мин               | 34000                     | 9820...34000 |
| Размер выходного патрубка                                                                                     | D <sub>y</sub>      | 80                        |              |
| Количество масла                                                                                              | л                   | 140                       |              |
| Разница температур воздуха на входе и выходе                                                                  | °С                  | 15                        |              |
| Количество переносимого тепла/энергия вторичного использования                                                | ккал/ч              | 172000                    |              |
| Производительность вентилятора                                                                                | м <sup>3</sup> /час | 45700                     |              |
| Количество остатков масла в сжатом воздухе                                                                    | мг/м <sup>3</sup>   | не более 3                |              |
| Номинальная потребляемая мощность                                                                             | кВт                 | 215                       |              |
| Мощность двигателя                                                                                            | кВт                 | 200                       |              |
| Напряжение питания                                                                                            | Вольт/Гц/ф          | 380/50/3                  |              |
| Степень защиты                                                                                                | -                   | IP 55                     |              |
| Класс изоляции                                                                                                | -                   | F                         |              |
| Модель приводной муфты                                                                                        | -                   | POLY NORM AR100           |              |
| Контроллер                                                                                                    | -                   | AIRMMASTER S1             |              |
| Максимальное число запусков в час                                                                             | -                   | 6                         |              |
| Температурный диапазон эксплуатации                                                                           | °С                  | плюс 5... плюс 40         |              |
| Средний уровень звука в контрольных точках на расстоянии 1,0 м, не более                                      | дБ(А)               | 80                        |              |
| Параметры безопасности                                                                                        |                     |                           |              |
| Максимальная рабочая температура масла                                                                        | °С                  | 100                       |              |
| Калибровка клапана минимального давления                                                                      | МПа (бар)           | 0,4 (4)                   |              |
| Калибровка клапана предохранительного                                                                         | МПа (бар)           | 1,0 (10)                  |              |
| Калибровка защиты электродвигателя от перегрузок                                                              | А                   | 350                       |              |
| Калибровка защиты от токов короткого замыкания                                                                | А                   | 630                       |              |
| Присоединительные размеры выходного воздухопровода                                                            | -                   | Фланец 1-80-16 ГОСТ 12820 |              |
| Габаритные размеры, мм                                                                                        | мм                  | 2650x1975x2390            |              |
| Масса                                                                                                         | кг                  | 3950                      | 4100         |

**Примечание:** Модификация ВК270–8ВС отличается от ВК270–8 наличием встроенного частотного преобразователя.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ




## БК270-8К, БК270-8ВСК

| Наименование параметра                                                                                        | Ед. измерения       | БК270-8К                  | БК270-8ВСК   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| Давление начальное, номинальное                                                                               | МПа (бар)           | 0,1(1)                    |              |
| Давление конечное, номинальное                                                                                | МПа (бар)           | 1,0 (10)                  |              |
| Винтовой блок                                                                                                 | -                   | ITA23GR                   |              |
| Число оборотов вала винтового блока                                                                           | мин <sup>-1</sup>   | 4272                      | 1430...4272  |
| Объемная производительность, приведенная к начальным условиям, 0,1МПа, 20°С, 60%, 111м над уровнем моря, ±10% | л/мин               | 34000                     | 9820...34000 |
| Размер выходного патрубка                                                                                     | D <sub>y</sub>      | 80                        |              |
| Количество масла                                                                                              | л                   | 140                       |              |
| Разница температур воздуха на входе и выходе                                                                  | °С                  | 15                        |              |
| Количество переносимого тепла/энергия вторичного использования                                                | ккал/ч              | 172000                    |              |
| Производительность вентилятора                                                                                | м <sup>3</sup> /час | 45700                     |              |
| Количество остатков масла в сжатом воздухе                                                                    | мг/м <sup>3</sup>   | не более 3                |              |
| Мощность потребляемая                                                                                         | кВт                 | 215                       |              |
| Мощность двигателя                                                                                            | кВт                 | 200                       |              |
| Напряжение питания                                                                                            | Вольт/Гц/ф          | 380/50/3                  |              |
| Степень защиты                                                                                                | -                   | IP 55                     |              |
| Класс изоляции                                                                                                | -                   | F                         |              |
| Модель приводной муфты                                                                                        | -                   | POLY NORM AR100           |              |
| Контроллер                                                                                                    | -                   | AIRMASER S1               |              |
| Максимальное число запусков в час                                                                             | -                   | 6                         |              |
| Температурный диапазон эксплуатации                                                                           | °С                  | плюс 5... плюс 40         |              |
| Средний уровень звука в контрольных точках на расстоянии 1,0 м, не более                                      | дБ(А)               | 80                        |              |
| Параметры безопасности                                                                                        |                     |                           |              |
| Максимальная рабочая температура масла                                                                        | °С                  | 100                       |              |
| Калибровка клапана минимального давления                                                                      | МПа (бар)           | 0,4 (4)                   |              |
| Калибровка клапана предохранительного                                                                         | МПа (бар)           | 1,0 (10)                  |              |
| Калибровка защиты электродвигателя от перегрузок                                                              | А                   | 350                       |              |
| Калибровка защиты от токов короткого замыкания                                                                | А                   | 630                       |              |
| Присоединительные размеры выходного воздухопровода                                                            | -                   | Фланец 1-80-16 ГОСТ 12820 |              |
| Габаритные размеры, мм                                                                                        | мм                  | 2650x1975x2390            |              |
| Масса                                                                                                         | кг                  | 4050                      | 4200         |


**Примечание:** Модификация БК270-8К отличается от БК270-8 наличием рекуперации тепловой энергии, БК270-8ВСК – наличием рекуперации тепловой энергии и встроенного частотного преобразователя.



## ОБЩИЙ ВИД УСТАНОВКИ



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки изделия приведена в таблице:

| НАИМЕНОВАНИЕ                                 | Количество, шт.                   |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                                              | БК270-8, БК270-8К                 | БК270-8ВС, БК270-8ВСК |
| Установка компрессорная                      | 1                                 |                       |
| 4450060202 Ключ 267-39                       | 2                                 |                       |
| Ключ 7812-0376                               | 1                                 |                       |
| Виброопора                                   | 6                                 |                       |
| Компенсатор                                  | 1                                 |                       |
| 3378.00.00.003 Прокладка                     | 2                                 |                       |
| Рукав для слива масла                        | 1                                 |                       |
| Комплект тары и упаковки                     | 1                                 |                       |
| <u>Документация</u>                          |                                   |                       |
| Установка компрессорная.                     | 1                                 |                       |
| Руководство по эксплуатации                  |                                   |                       |
| Контроллер. Руководство пользователя         | (см. стр. 54 данного РЭ)          |                       |
| Электродвигатель. Инструкция по эксплуатации | 1                                 |                       |
| Маслоотделитель. *Паспорт                    | 1                                 |                       |
| Клапан предохранительный. *Паспорт           | (см. Маслоотделитель. * Паспорт)  |                       |
| Частотный преобразователь.                   |                                   | 1                     |
| Руководство по запуску.                      |                                   |                       |
| Манометр. *Паспорт                           | 1 (установлен на маслоотделителе) |                       |

Примечание. \*Только для поставок в страны Таможенного союза

Типовая схема доукомплектования компрессорной установки приведена в разделе «УСТАНОВКА».

## СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Сведения о содержании драгоценных металлов представлены в таблице:

| Модификация установок    | Обозначение элемента          | Кол-во | Сплав Ag-CdO (90%-10%), г |              |
|--------------------------|-------------------------------|--------|---------------------------|--------------|
|                          |                               |        | на 1 элемент              | Всего в изд. |
| БК270-8;<br>БК270-8К     | миниконтактор МК2-10 230VAC   | 5      | 0,95                      | 4,75         |
|                          | контактор DIL K110X-22 230VAC | 1      | 22,87                     | 22,87        |
|                          | контактор DIL K132X-22 230VAC | 2      | 46,59                     | 93,18        |
|                          | реле тепловое Н6 113..168 А   | 1      | 0,25                      | 0,25         |
| БК270-8ВС;<br>БК270-8ВСК | миниконтактор МК2-10 230VAC   | 5      | 0,95                      | 4,75         |



## РЕКУПЕРАЦИЯ

В компрессорной установке может быть установлена дополнительная система рекуперации тепла посредством охлаждения масла водой в специальном, встроенном теплообменнике.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ РЕКУПЕРАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ВОДОЙ

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Теплообменник           | B28Hx120/1P-SC-S 4x1 1/4" |
| 2. Греющая среда           | масло ISO VG46            |
| 2.1. Скорость подачи       | 223,3 л/мин.              |
| 2.2. Температура на входе  | 84,83 °C                  |
| 2.2. Температура на выходе | 60 °C                     |
| 3. Нагреваемая среда       | вода                      |
| 3.1. Скорость подачи       | 117,3 л/мин.              |
| 3.2. Температура на входе  | 25 °C                     |
| 3.3. Температура на выходе | 45 °C                     |

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Тепло в охлаждающем масле передается в систему горячей воды через теплообменник, встроенный (или присоединенный) в компрессорную установку. Объем переданного тепла равняется объему, который снижает температуру компрессорного масла до оптимальной рабочей температуры и не более.

Если потребность в горячей воде снижается, масло автоматически направляется в стандартный теплообменник установки (термостат T2), встроенный в компрессорную установку.

### ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА

Паяный пластинчатый теплообменник состоит из пакета тонких гофрированных металлических пластин, размещенных между двумя торцовыми пластинами. Гофрированная поверхность пластин обеспечивает высокую степень турбулентности потоков и жесткость конструкции теплообменника. Патрубки для ввода и отвода рабочих сред располагается на передней пластине. Благодаря турбулентности потоков происходит самоочистка каналов теплообменника.



## РЕКУПЕРАЦИЯ (продолжение)

Но все же при использовании крайне жесткой воды при высоких температурах эффективность работы теплообменника может со временем снижаться из-за накопления накипи, а также осадков или бактериальных обрастаний. Загрязнение теплообменника проявляется в снижении эффективности теплообмена, увеличения гидравлического сопротивления и уменьшения расхода жидкости через теплообменник.

В таких случаях теплообменник можно чистить циркуляционным чистящим средством через резервуар емкостью равным или в 1,5 раза большим объема теплообменника. В качестве чистящего средства можно использовать 5-процентный раствор фосфорной кислоты или 5-процентный раствор щавелевой кислоты. После чистки теплообменник необходимо промыть чистой теплой водой. Гарантией полной нейтрализации кислоты будет, если теплообменник промыть 1-2% щелочным раствором (NaOH) или раствором пищевой соды (NaHCO<sub>3</sub>).

Чтобы избежать чистки каналов теплообменника можно использовать чистую воду. Приведенные ниже требования даны как основные рекомендации для предотвращения проблем с охлаждающей водой.

| Рекомендуемые максимумы, мг/л                        | Система рециркуляции | Открытая система |
|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Хлориды (CL <sup>-</sup> )                           | <600                 | <150             |
| Сульфаты (SO <sub>4</sub> <sup>-</sup> )             | <400                 | <250             |
| Общее содержание твердых веществ                     | <3000                | <750             |
| Взвешенные твердые вещества (типа SiO <sub>2</sub> ) | <10                  | <10              |
| Свободный хлор (Cl <sub>2</sub> )                    | <4                   | <2               |
| Аммоний (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )              | <0,5                 | <0,5             |
| Медь                                                 | <0,5                 | <0,5             |
| Железо                                               | <0,2                 | <0,2             |
| Марганец                                             | <0,1                 | <0,1             |
| Кислород                                             | <3                   | <3               |
| Карбонатная жесткость (CaCO <sub>3</sub> )           | 50-1000              | 50-500           |
| Органика (по потреблению KMnO <sub>4</sub> )         | <25                  | <10              |

### Замечания:


Отсутствие водорослей и масла.


Хлориды и сульфаты взаимодействуют. В открытых системах сумма квадратов указанных значений не должна превышать 85000. В системах рециркуляции с надлежащими средствами контроля и водоподготовкой сумма квадратов может достигать 520000. Обратите внимание на то, что значение сульфатов должно включать любое присутствие сульфитов.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ




## ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИ ВК270, ВК270-ВС





## ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИ ВК270-К, ВК270-ВСК



# ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА




Идентификационная табличка установлена на наружной поверхности задней стенки корпуса компрессора, недалеко от места ввода электрической линии.



Если требуется произвести работы по обслуживанию или заказать запасные части, необходимо указывать данные, приведенные на табличке.

| КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА  |          |
|--------------------------|----------|
| тип                      | винтовая |
| модель : ВК              |          |
| зав. №                   |          |
| U ~ 380 В / 50 Гц /      | кВт      |
| P <sub>max</sub> 0,8 МПа | I А      |
| Производительность       | л/мин    |
| Год выпуска              |          |
| СДЕЛАНО В БЕЛАРУСИ       |          |

Отверстие для ввода силового кабеля




# ТАБЛИЧКА МАСЛООТДЕЛИТЕЛЯ




Табличка маслоотделителя содержит следующую информацию:

- 1 – условное обозначение;
- 2 – порядковый номер;
- 3 – год изготовления;
- 4 – рабочее давление, МПа;
- 5 – пробное давление, МПа;
- 6 – объем маслоотделителя, л;
- 7 – масса, кг;
- 8 – клеймо ОТК.



## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ AIRMASTER S1



- A** - кнопка "ПУСК" – вход в состояние ЗАПУСКА.  
**B** - кнопка "СТОП" – выход из состояния ЗАПУСКА.  
**C** - кнопка "СБРОС" – сброс и выход из неисправного состояния.  
**D** - кнопка "ВЫХОД" – переход на один уровень назад.  
**E** - кнопка "ВВОД" – подтверждение выбора или изменение показателей.  
**I** - кнопка "ПЛЮС/ВВЕРХ" – прокрутка меню вверх, увеличение показателей.  
**F** - кнопка "МИНУС/ВНИЗ" – прокрутка меню вниз, уменьшение показателей.  
**K** - лампа сигнальная "АВАРИЯ" (красного цвета) – индикация аварийного состояния частотного преобразователя.  
**N** - лампа сигнальная "СЕТЬ" (зеленого цвета) – индикация подключения питания.  
**O** - манометр – предназначен для контроля давления воздуха на выходе установки.  
**P** - табло информационное – отображение информации о состоянии компрессора.  
**M** - грибковая кнопка "АВАРИЙНЫЙ СТОП" – предназначена для аварийного отключения установки. При нажатии на кнопку L происходит мгновенный останов компрессора. Для разблокирования необходимо повернуть красную кнопку на 1/2 оборота и отпустить, после чего возможен перезапуск компрессора.

**ВНИМАНИЕ: КНОПКОЙ "АВАРИЙНЫЙ СТОП" - ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ.**

## Схема электрическая принципиальная ВК270





Схема ВК270 05.17.





## СХЕМА МАСЛЯНОГО И ВОЗДУШНОГО КОНТУРОВ ВК270, ВК270-ВС




| ПОЗИЦИЯ | ОПИСАНИЕ                           |
|---------|------------------------------------|
| 1       | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ                   |
| 2       | КЛАПАН ВСАСЫВАЮЩИЙ                 |
| 3       | БЛОК ВИНТОВОЙ                      |
| 4       | КЛАПАН МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ       |
| 5       | ФИЛЬТР МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ (СЕПАРАТОР) |
| 6       | БАК МАСЛООТДЕЛИТЕЛЯ                |
| 7       | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ                    |
| 8       | ТЕРМОСТАТ                          |
| 9       | РАДИАТОР МАСЛЯНЫЙ                  |
| 10      | РАДИАТОР ВОЗДУШНЫЙ                 |
| 11      | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ                    |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



## СХЕМА МАСЛЯНОГО И ВОЗДУШНОГО КОНТУРОВ С СИСТЕМОЙ РЕКУПЕРАЦИИ ТЕПЛА ВК270-К, ВК270-ВСК



| ПОЗИЦИЯ | ОПИСАНИЕ                           |
|---------|------------------------------------|
| 1       | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ                   |
| 2       | КЛАПАН ВСАСЫВАЮЩИЙ                 |
| 3       | БЛОК ВИНТОВОЙ                      |
| 4       | КЛАПАН МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ       |
| 5       | ФИЛЬТР-МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ (СЕПАРАТОР) |
| 6       | БАК МАСЛООТДЕЛИТЕЛЯ                |
| 7       | ТЕРМОСТАТ-1                        |
| 8       | ТЕРМОСТАТ-2                        |
| 9       | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ                    |
| 10      | РАДИАТОР МАСЛЯНЫЙ                  |
| 11      | РАДИАТОР ВОЗДУШНЫЙ                 |
| 12      | ТЕПЛООБМЕННИК                      |
| 13      | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ                    |




## БЛОК ВИНТОВОЙ

Блок винтовой состоит из чугунного корпуса, внутри которого вращаются роторы (винтового типа), установленные на соответствующих подшипниках, способных выдерживать радиальные и осевые нагрузки, возникающие в процессе сжатия воздуха.

Герметичность между профилями винтов и отвод тепла, образующегося в процессе сжатия обеспечиваются впрыском в полость сжатия достаточного количества масла. Масло имеет специальные свойства и предназначено для роторных компрессоров. Рекомендуемые марки масла смотри главу "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАСЛА".

### Общий вид блока винтового ITA23G-R



**ВНИМАНИЕ: НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ВАЛА ВИНТОВОЙ ГРУППЫ УКАЗЫВАЕТ СТРЕЛКА, РАСПОЛОЖЕННАЯ НА ВИНТОВОМ БЛОКЕ СО СТОРОНЫ ТОРЦА ВАЛА.**



## **ПРЕДПИСАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ**

### **Общие предупреждения**

Данное руководство объясняет, как использовать машину, чтобы обеспечить правильное и экономичное функционирование, а также длительный срок службы.

Поэтому мы рекомендуем внимательно прочитать инструкции по эксплуатации, прежде чем запускать машину, в частности за тем, чтобы избежать ошибок в управлении и гарантировать безупречное обслуживание с самого начала. В таблице работ по обслуживанию дан перечень всех операций, необходимый для поддержания машины в хорошем рабочем состоянии. Техобслуживание отличается простотой, но должно выполняться регулярно.

Важно хранить комплект рабочих инструкций из данного руководства в доступном для обслуживающего персонала месте, обеспечить выполнение работ по обслуживанию в предписанные периоды времени и вести учет выполненных работ по обслуживанию и т.п. в журнале работ, приведенном в данном руководстве. Кроме того, важно тщательно соблюдать предписанные меры безопасности, в особенности те, которые приведены на первых страницах каждой из инструкций данного руководства.

Ремонтные работы должны производиться квалифицированным, должным образом обученным персоналом. Наша сервисная служба находится в распоряжении клиентов, которые желают получить более полную информацию и дополнительные консультации.

Запрашивая информацию, пожалуйста, указывайте тип машины и ее серийный номер (смотри идентификационную табличку).

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО УЛУЧШАТЬ  
ПРОДУКЦИЮ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ПО-  
ТРЕБИТЕЛЯ.**



## **ОБЩИЕ ПРЕДПИСАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ**

### ***Предупреждения относительно гарантии***

Предприятие "REMEZA" производит исключительно установки компрессорные, а не законченные, полностью готовые к работе комплексы или компрессорные станции. Поэтому в рамках гарантийных обязательств предприятие "REMEZA" отвечает только за недостатки этого оборудования или той его части, вина за которую может быть приписана самому предприятию "REMEZA".

Нижеследующие предписания действительны исключительно для установок компрессорных, поставленных нашим предприятием.

Кроме обычно применяемых нормативов безопасности, которые необходимо соблюдать при использовании винтовых компрессоров, а также комплектов и дополнительных устройств, необходимо также соблюдать предписания и меры безопасности, указанные ниже.

Закрепленные за оборудованием работники обязаны использовать только безопасные технологии, а также соблюдать предписания нормативов безопасности, выпущенных местными властями и другими компетентными органами.

Владелец ответственен за техническую безопасность машины, то есть, он должен обеспечить своевременную замену всех дефектных, либо снижающих безопасность, сменных и запасных частей, комплектов и дополнительных устройств.

Все работы (установка, пуск, эксплуатация, обслуживание, ремонт) должны выполняться только имеющим на это разрешение квалифицированным, должным образом обученным персоналом.

Предельно допустимые значения (давления, температуры, времени и т.д.) должны соблюдаться.

В случае, если какие-либо из предписанных данным руководством нормативов безопасности не соответствуют положениям местных законов, должны соблюдаться те, которые обеспечивают наиболее высокий уровень безопасности.



## **ПРЕДПИСАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ**

### ***При установке***

Кроме общих технических предписаний, действующих на региональном уровне, должны быть соблюдены следующие директивы:

- 1) Перемещать изделие необходимо используя подъемно - транспортные машины (погрузчик соответствующей грузоподъемности) вилы которого удлинены (длина не менее 1500 мм), вставлены в пазы основания и зафиксированы, соблюдая при этом местные нормативы безопасности. Все отдельные детали или детали на шарнирном соединении должны быть адекватным образом закреплены, прежде чем производить подъем. Категорически запрещено находиться под поднятым грузом. Силы ускорения и торможения во время транспортирования должны находиться в допустимых пределах. Соблюдая меры предосторожности вмонтировать виброопоры, входящие в комплект изделия, в основание корпуса.
- 2) Прежде чем монтировать трубопроводы, необходимо снять все глухие фланцы, заглушки, крышки и всю упаковку из впитывающего влагу материала. Части трубных соединений должны быть требуемых размеров и соответствовать значениям рабочего давления (смотри технические данные).
- 3) Машина устанавливается в помещениях, в которых обеспечена циркуляция свежего и чистого воздуха в требуемом количестве, одновременно следя за тем чтобы температура окружающего воздуха поддерживалась в пределах от плюс 5°C до плюс 40°C. Столь же важно избегать температур ниже плюс 5°C, поскольку повышающаяся, в таком случае, степень образования конденсата снижает качество масла. Принять необходимые меры для снижения до минимума содержания влаги во всасываемом воздухе.
- 4) Использование машины строго ограничено сжатием воздуха, поэтому она не может быть использована для каких – либо иных газов. Всасываемый компрессором воздух не должен содержать пыли, паров любого вида, взрывоопасных и легковоспламеняющихся газов или веществ, например, растворителей краски, дымов любого типа, которые могут вызвать внутренний пожар.
- 5) Машина с воздушным охлаждением должна устанавливаться так, чтобы обеспечить достаточный приток охлаждающего воздуха, а также правильную эвакуацию горячего воздуха.
- 6) Ни при каких условиях не загромождать отверстия для всасывания машиной воздуха. Всасывающее воздух отверстие расположить так, чтобы через него не всасывались окружающие предметы.
- 7) Убедитесь, чтобы нагнетающий трубопровод от машины имел возможность расширяться под действием тепла (установка компенсатора).



## **ОБЩИЕ ПРЕДПИСАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ**

### ***При обслуживании***

Работы по обслуживанию и ремонту должны производиться только под надзором квалифицированного, должным образом обученного специалиста.

- 1) Использовать только те инструменты, которые пригодны для работы по обслуживанию и ремонту.
- 2) Монтировать только «оригинальные» запасные части.
- 3) Все работы по обслуживанию должны производиться на полностью остановленной машине, с отключенным питанием и при отсутствии давления в ее контурах. Принять необходимые меры для того, чтобы оборудование не могло быть включено по неосторожности.
- 4) Прежде чем демонтировать находящуюся под давлением машину, закрыть все запорные органы, отсекающие сжатый воздух от магистрали и убедиться в отсутствии давления внутри машины.
- 5) Никогда не чистить детали при помощи легковоспламеняющихся растворителей или тетрахлорида углерода. Принять меры для достаточной защиты от токсичных включений, привносимых жидкостями, используемыми для чистки.
- 6) Соблюдать максимальную чистоту во время работ по обслуживанию и ремонту: удаляя загрязнения, необходимо закрыть открытые детали и отверстия чистой салфеткой, бумагой или скотчем; не забудьте снять их после окончания работ.
- 7) Не выполнять сварочные работы или другие, требующие повышенных температур, вблизи масляных контуров. При необходимости предварительно опорожнить масляные баки и аккуратно очистить их (например, струей пара). Не забывайте инструменты, отдельные детали или вспомогательные материалы, например, ткань на оборудовании и внутри него.
- 8) Прежде чем вновь запускать машину после окончания работ по обслуживанию или после осмотра убедитесь, что рабочее давление и температура имеют предписанные значения, а все регулирующие и отключающие устройства функционируют корректно.
- 9) Защищать двигатель, воздушный фильтр, электрические компоненты и регулирующее оборудование от влажности, например, во время чистки струей пара.
- 10) Не снимать и не изменять звукоизоляционный материал.
- 11) Не использовать коррозионноактивные или просто агрессивные материалы в воздухо-распределительной сети.

- 12) Компрессорная установка должна храниться в упаковке завода-изготовителя в закрытом помещении, обеспечивающим ее защиту от воздействия внешней среды (осадков, влаги и т.п.). Условия хранения установки в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 для изделий исполнения УХЛ 4.1 по ГОСТ 15150. Условия хранения в части воздействия механических факторов по группе С по ГОСТ 23216. Допустимый срок хранения до ввода в эксплуатацию – 1 год.

ДАЖЕ ЕСЛИ НА ЭТО НЕТ ОСОБЫХ ССЫЛОК В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОТКЛОНЯЕТ ЛЮБУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЩЕРБ ИЛИ НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ, ПРОИЗОШЕДШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ДАННЫХ ПРЕДПИСАНИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ НЕБРЕЖНОСТИ И НЕВНИМАНИЯ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА.



## ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ

Компрессорную установку следует устанавливать в производственном помещении, обеспечивающем нормальную работу, обслуживание и ремонт. Фундамент должен выдерживать нагрузку от веса компрессорной установки.

Для уменьшения влияния вибраций, вызываемых работой установки и другого оборудования площадки между смежными фундаментами должны быть вкладными, свободно опирающимися на фундаменты.

Полы помещения компрессорной установки следует выполнять из несгораемого износоустойчивого материала, ровными с нескользящей поверхностью, маслоустойчивыми.

Расстояние до стен или другого оборудования должно быть не менее 2 м, до потолка не менее 2,5 м.

В помещении компрессорной установки следует предусматривать площадки для проведения ремонта установки, вспомогательного оборудования и электрооборудования. Для выполнения ремонтных работ помещение следует оборудовать соответствующими грузоподъемными устройствами и средствами механизации.

Помещение компрессорной установки следует оснащать притяжно-вытяжной вентиляцией в соответствии с требованиями нормативно-технических документов по промышленной безопасности. Скорость движения воздуха в помещении не должна превышать 4 м/с и температура охлаждающего воздуха должна находиться в диапазоне +5°C...+40°C. Необходимое количество охлаждающего воздуха может быть рассчитано по формуле:

$$m = \frac{Q}{C_p \cdot \Delta T}, \text{ где}$$

$Q$  - тепловой поток, кВт;

$m$  - количество воздуха, требуемое для вентиляции, кг/с;


$\Delta T$  - допустимое повышение температуры, °C;

$C_p$  - удельная теплоемкость воздуха = 1,006 кДж/(кг·K) (при атмосферном давлении 1 бар и 20°C).

Электрическая сеть, электрические соединения и подключения должны выполняться в соответствии с МЭК 60204-1.

**НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМПРЕССОРА ВО ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.**


**НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМПРЕССОРА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПРЯМЫХ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ, А ТАКЖЕ В БЫТОВЫХ ЦЕЛЯХ.**



## ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПАТРУБКА ВЫХОДНОГО ВОЗДУХОПРОВОДА К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

Для того, чтобы исключить передачу вибраций распределительной магистрали сжатого воздуха, установка должна быть соединена с ее жестким трубопроводом через компенсатор.

**ВНИМАНИЕ: ВКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКИ С ЗАКРЫТЫМ КРАНОМ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**



Между установкой и потребителем сжатого воздуха необходимо наличие воздушосборника емкостью ( $\text{м}^3$ ) не менее 30% от ее производительности ( $\text{м}^3/\text{мин}$ ). Пневмосеть считается частью данного воздушосборника.

Трубопроводы следует укладывать с уклоном 0,005 в сторону линейных влагоотделителей.

## Обработка сжатого воздуха

**ВНИМАНИЕ: КОНСТРУКЦИЕЙ КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО БЛОКА УДАЛЕНИЯ ВЛАГИ И КОНДЕНСАТА ИЗ СЖАТОГО ВОЗДУХА, ПОЭТОМУ НЕОБХОДИМО ПОСЛЕ УСТАНОВКИ СЖАТЫЙ ВОЗДУХ ПРОПУСКАТЬ ЧЕРЕЗ ФИЛЬТР-ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ В СЕТЬ И К ПОТРЕБИТЕЛЮ.**

Для более эффективной работы рекомендуется применять фильтр-влагоотделитель с производительностью несколько превышающей производительность компрессора.

В зависимости от требуемых характеристик сжатого воздуха (по содержанию влаги, масла, пыли) между установкой (или воздушосборником) и сетью (или потребителями) необходимо установить соответствующее оборудование (сепараторы, фильтры, осушители и др.).


Для подсоединения данного оборудования руководствоваться специальными предписаниями по их выбору, размещению и подсоединению.


Типовая схема комплектной компрессорной системы приводится на рисунке.

# Типовая схема комплектной компрессорной системы

1. Компрессорная установка
2. Воздухосборник
3. Влагомаслоотделитель (сепаратор)
4. Фильтр воздушный (3 мкм)
5. Осушитель воздуха
6. Байпасная линия
7. Фильтр воздушный (1 мкм)
8. Фильтр воздушный (0,01 мкм)
9. Фильтр угольный
10. Конденсатор/охлаждающий
11. Сепаратор вода/масло
12. Конденсатор.

Блок дополнительной очистки воздуха при наличии требований у потребителя





## ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Каждое изделие изготавливается и проходит тщательную проверку и испытания изготовителем перед поставкой Заказчику. Этот контроль обеспечивает соблюдение указанных технических данных, и, вместе с тем, правильное функционирование оборудования. Однако мы рекомендуем внимательно следить за винтовым компрессором особенно в первые часы его эксплуатации для того, чтобы выявить возможные недостатки или отклонения в работе.

### ***I – Важные предупреждения перед запуском в эксплуатацию***

- 1) Перед установкой компрессора на месте монтажа вернуть в основание до упора виброопоры, поставляемые в комплекте с изделием (смотри монтажный чертеж).
- 2) Винтовой компрессор должен быть подключен к электрической сети с напряжением, указанным на идентификационной табличке. Соблюдать предписанное направление вращения (см. далее «Контроль направления вращения»).
- 3) Максимальное рабочее давление нагнетания винтового компрессора не должно превышать значения указанного на идентификационной табличке.
- 4) Устанавливать винтовой компрессор в помещении, защищенном от замерзания. Температура окружающей среды должна находиться в диапазоне +5 °C ...+40 °C.
- 5) Если предусмотрен дополнительный канал для отвода горячего воздуха, он должен иметь сечение, по крайней мере, равное площади отверстия для выхода воздуха и длину приблизительно один метр. Если канал имеет большую длину или имеет несколько поворотов, необходимо установить дополнительный вентилятор с подачей, превышающей на 20% производительность вентилятора компрессора.
- 6) Винтовые компрессоры не должны отключаться главным или аварийным рубильником, если они работают под нагрузкой.
- 7) Вызвать квалифицированного электрика, чтобы подтянуть все винтовые соединения и клеммы, находящиеся в отсеке с электроаппаратурой (проверка прочности крепления электроаппаратуры и электрических соединений). Данную операцию также важно повторять особенно после первых 50...100 часов работы компрессора по всей цепочке соединений силовой цепи (устранение «термопрослаблений»).

## ***II – Контроль направления вращения***

Направление вращения вала винтового компрессора (указано стрелкой на корпусе блока) проверяется перед запуском в эксплуатацию, а также после каждого изменения в проводниках сети питания. Для выполнения этой операции двигатель должен запускаться на очень короткий период времени.

**ВРАЩЕНИЕ В НЕПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ В ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЕ 2 СЕКУНД МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ДЕТАЛЕЙ КОМПРЕССОРА.**

Реле контроля напряжения осуществляет защиту машину от неправильного подключения фаз (блокирует включение электродвигателя).

Фазировка двигателя компрессорной установки осуществляется на заводе-изготовителе.

При подключении компрессорной установки к электрической сети контролировать чередование фаз по показанию контроллера.

При необходимости изменения фазировки необходимо переподключить любые два фазных провода подводящего силового кабеля.



## ПОВТОРНЫЙ ЗАПУСК ВИНТОВОГО КОМПРЕССОРА

Данные предупреждения по повторному запуску касаются отключенных компрессорных установок, приведенных в нерабочее состояние (не используемых) или хранящихся в течение более трех месяцев.

### Операции по повторному запуску винтового компрессора:

- 1) Провернуть вручную винтовой компрессор несколько раз в обычном (рабочем) направлении его вращения. (Указано стрелкой на блоке компрессора). Это возможно при снятом кожухе вентилятора электродвигателя, вращая за крыльчатку вентилятора в том же направлении.
- 2) При остановленном винтовом компрессоре ослабить червячный зажим (хомут) и снять гибкий воздухопровод (всасывающий коллектор) с патрубка клапана всасывающего. Налить приблизительно 1 л масла во всасывающий клапан (тип масла, идентичный находящемуся в баке маслоотделителя).
- 3) Вновь провернуть вручную винтовой компрессор в обычном (рабочем) направлении вращения. Установить на место кожух вентилятора электродвигателя и гибкий воздухопровод.
- 4) Проверить уровень масла в баке маслоотделителя, при необходимости - долить (см. операцию “Долить масла”)
- 5) Включить винтовой компрессор на время не менее чем 15 минут и проконтролировать его функционирование.



**ВНИМАНИЕ:** ВСЕ РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРОИЗВОДИТЬ С МАКСИМАЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ, СОБЛЮДАЯ УКАЗАННЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ.

### ***Опасность несчастных случаев***

- 1) Работы по обслуживанию должны производиться имеющим разрешение и должным образом обученным персоналом. В случае возникновения технических проблем обращайтесь за консультациями в нашу сервисную службу или ее представительства.
- 2) Прежде чем выполнять какие-либо работы по обслуживанию, необходимо отключить главный рубильник и принять все меры к тому, чтобы оборудование нельзя было включить по невнимательности или неосторожности.
- 3) Работы по обслуживанию и ремонту должны производиться только с оборудованием на котором внутреннее давление понижено до атмосферного.
- 4) Прежде чем перезапускать систему, убедитесь, что никто не работает с машиной и не находится вблизи нее.



## **ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ:**


|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| - Контроль уровня масла                              | стр. 34 |
| - Долив масла                                        | стр. 35 |
| - Замена масла                                       | стр. 36 |
| - Фильтр масляный                                    | стр. 40 |
| - Фильтр воздушный                                   | стр. 41 |
| - Фильтр маслоотделитель (картридж тонкой сепарации) | стр. 43 |
| - Радиатор масляный / радиатор воздушный             | стр. 45 |
| - Калибровка клапана минимального давления           | стр. 47 |
| - Калибровка диапазона регулирования давления        | стр. 48 |

Периодичность операций по техническому обслуживанию и предлагаемая форма журнала учета проведенного обслуживания приведена в главе "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. ПЕРИОДИЧНОСТЬ И УЧЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ".

**ВНИМАНИЕ: ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕМЕДЛЕННО ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В ЖУРНАЛЕ УЧЕТА ОБСЛУЖИВАНИЯ.**



Уровень масла в баке является важнейшим фактором надежности и долговечности машины. Номинальный уровень масла находится в средней части диапазона (max и min) уровня масла.



Примечание: Оптимальная температура окружающей среды для контроля граничных значений (max и min) уровня масла равна  $20 \pm 5^\circ\text{C}$ .


## Периодичность проверки:

- Перед запуском компрессора
- Каждые 100 часов функционирования

**ВНИМАНИЕ: НЕ ДОЛИВАТЬ МАСЛО ДРУГОГО ТИПА.**

## Операция проверки:


- 1) Остановить машину и принять все необходимые меры для того, чтобы она не была вновь запущена по невнимательности.
- 2) Подождать 5...10 минут.
- 3) Проверить уровень масла.
- 4) При необходимости долить масло того же типа (см. операцию “Долив масла”)
- 5) Снова запустить систему.



Проверить уровень масла согласно указаниям, приведенным в таблице периодичности операций по обслуживанию. При необходимости, долить масло, соблюдая приведенные ниже операции.

### Операции по доливу масла:

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отключить машину с помощью выключателя на панели управления и главного рубильника.</li> <li>- Принять все необходимые меры для того, чтобы нельзя было снова запустить машину по невнимательности или неосторожности.</li> <li>- Давление в системе компрессора снизить до атмосферного.</li> </ul> |                                                                                                                            |
| 2 | Отвинтить пробку на горловине для залива масла.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Пробка маслозаливной горловины</p> <p>УРОВЕНЬ МАСЛА</p> <p>— MAX</p> <p>— MIN</p> <p>Пробка</p> <p>Кран слива масла</p> |
| 3 | Через заливной патрубок залить масло до верхнего уровня установленного диапазона.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| 4 | Завинтить пробку залива масла и затянуть ее соответствующим ключом.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |



## ОПЕРАЦИЯ:


## ЗАМЕНА МАСЛА

Проводить замену масла следует только на выключенной машине и при отсутствии давления в контурах винтового компрессора. Масло должно немного остыть и иметь рабочую температуру примерно между 60 °С и 80 °С.

### Операции по замене масла:

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отключить винтовой компрессор с помощью выключателя на панели управления и главного рубильника.</li> <li>- Принять все необходимые меры во избежание случайного запуска компрессора по неосторожности или невнимательности.</li> </ul> |  |
| 2 | Медленно отвинтить пробку на горловине для заливки масла.                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 3 | Отвинтить пробку на кране слива масла.                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 4 | Присоединить держатель со сливной трубкой к крану слива масла.                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 5 | Установить емкость для сбора отработанного масла на свободном конце трубки стока.                                                                                                                                                                                               |  |
| 6 | Медленно открыть кран слива масла и подождать, пока масло сольется полностью.                                                                                                                                                                                                   |  |
| 7 | Заккрыть кран слива масла.                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 8 | Снять держатель со сливной трубкой с крана.                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 9 | Завинтить пробку на кране слива масла и подтянуть ее.                                                                                                                                                                                                                           |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



**ОПЕРАЦИЯ:**  
продолжение

## ЗАМЕНА МАСЛА

|    |                                                                                                                                   |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 10 | Отвинтить пробку на кране слива масла из радиатора.                                                                               |  |
| 11 | Присоединить к крану трубку.                                                                                                      |  |
| 12 | Медленно открыть кран и подождать пока масло сольется полностью в заранее подготовленную емкость.                                 |  |
| 13 | Заккрыть кран слива масла.                                                                                                        |  |
| 14 | Снять с крана трубку, установить на место пробку и подтянуть ее.                                                                  |  |
| 15 | Через заливные отверстия на радиаторе и масляном баке залить новое масло, в количестве, приведенном в таблице технических данных. |  |
| 16 | Проверить уровень масла согласно предписанию                                                                                      |  |
| 17 | Завинтить пробки на радиаторе и масляном баке. Подтянуть пробки ключом.                                                           |  |

**ПРИМЕЧАНИЕ:** ПРИ ЗАМЕНЕ МАСЛА ТАКЖЕ НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ (СМОТРИ УКАЗАНИЯ).

**ВНМАНИЕ:** УТИЛИЗИРОВАТЬ ОТРАБОТАННОЕ МАСЛО В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИМИ В СТРАНЕ, ГДЕ УСТАНОВЛЕН КОМПРЕССОР.



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАСЛА

Масла, используемые для заправки компрессора – это специальные масла на нефтяной основе, разработанные для применения в винтовых компрессорах с охлаждающей системой впрыска масла. Основными функциями масла в винтовом компрессоре являются: охлаждение, смазка рабочих поверхностей винтовой группы и герметизация камеры сжатия.

### Характерные признаки качества этих масел:

- антиокислительные свойства (устойчивость к окислению) и тем самым незначительная склонность к нагарообразованию, антиокислительная и термическая стабильность, благодаря использованию высококачественных базовых масел в комбинации со специальными антиокислителями, что обеспечивает длительный срок службы масла также и при высокой нагрузке;
- защита от коррозии деталей компрессора благодаря применению ингибиторов, которые замедляют коррозию;
- деаэрационные, антипенные и водоотделительные свойства. Тщательный подбор присадок обеспечивает быстрое отделение воздуха от масла (без излишнего пенообразования) особенно при отключении компрессора и при периодической эксплуатации, отличную водоотделительную способность, что позволяет эффективно удалить избыток воды из системы циркуляции масла, увеличить срок его службы и сохранить эффективность смазывающего воздействия.
- снижение износа, так как противозадирные присадки эффективно защищают подшипники и передающие усилия конструктивные элементы компрессора от износа;
- деэмульгирующие свойства (очищающая способность), из-за наличия высокоэффективных моюще-диспергирующих присадок, которые предотвращают образование и отложение стойких эмульсий (продуктов реакции и частичек загрязнений) на деталях компрессора;
- совместимость с уплотнениями, так как они не оказывают отрицательного воздействия на работоспособность обычных уплотнительных материалов;

**ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ СМЕШИВАТЬ МАСЛА РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ.**

### Таблица марок масел

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| ESSO   | COMPRESSOR KUEHLOEL 46   |
| SHELL  | SHELL CORENA S3 R46      |
| MOBIL  | RARUS 425                |
| TEXACO | COMPRESSOR OIL EP VDL 46 |
| REPSOL | MERAK VDL46              |
| ЛУКОЙЛ | СТАБИО 46                |
| ТНК    | КОМПРЕССОР VDL AC46      |

## **Долив масла:**

Для долива масла необходимо использовать масло того же типа и той же марки, которое было залито ранее.

Температура окружающей среды не должна быть ниже +5°C, а компрессор должен быть остановлен.

## **Меры:**

- Отапливать помещение соответствующим образом.
- Для температур, близких к точке замерзания, необходимо предусмотреть автономное отопление, чтобы предотвратить образование льда в системе в тот период, когда оборудование не используется.



## ОПЕРАЦИЯ:


## ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ

Масляный фильтр установлен перед винтовым компрессором. Фильтр должен быть ЗАМЕНЕН первый раз через 500 часов и далее через каждые 4000 часов функционирования (или один раз в год).

**ВНИМАНИЕ:** ЗАМЕНА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛНОГО ОПОРОЖНЕНИЯ МАСЛА ИЗ МАСЛЯНОГО КОНТУРА.

### Операции по обслуживанию:

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отключить машину с помощью выключателя на панели управления и главного рубильника.</li> <li>- Принять все необходимые меры для того, чтобы нельзя было снова запустить машину по невнимательности или неосторожности.</li> <li>- Давление в системе компрессора снизить до атмосферного.</li> </ul> |  |
| 2 | С помощью специального гибкого накидного ключа отвинтить масляный фильтр и снять его.                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 3 | Смазать уплотнительную прокладку нового фильтра и заполнить фильтр тем же компрессорным маслом.                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 4 | Завинтить новый фильтр на кронштейн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 5 | Затянуть фильтр соответствующим ключом                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |




Снижение пропускной способности фильтра воздушного отрицательно сказывается на работе компрессора – падает производительность, увеличивается нагрузка, снижается срок службы. Техническое обслуживание фильтра воздушного заключается в следующем:

1. Контролировать и очищать фильтр воздушный через каждые 500 часов работы. Если воздух в помещении загрязнен, эту операцию необходимо выполнять чаще.

Примечание: в случае если Ваш компрессор укомплектован встроенным датчиком загрязненности фильтра воздушного, тогда электронный контроллер на табло панели управления, укажет на аварийное состояние фильтра и необходимости его обслуживания.

2. Замену картриджа фильтра воздушного необходимо производить через каждые 2000 часов работы или один раз в год, с учетом примечания к пункту 1.



**ОПЕРАЦИЯ:**  
продолжение

## ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

### Операции по обслуживанию:

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отключить машину с помощью выключателя на панели управления и главного рубильника.</li> <li>- Принять все необходимые меры для того, чтобы нельзя было снова запустить машину по невнимательности или неосторожности.</li> <li>- Давление в системе компрессора снизить до атмосферного.</li> </ul> |  |
| 2 | Демонтировать заднюю панель корпуса компрессора. Отвинтить гайку-барашек, фиксирующую крышку корпуса фильтра воздушного и снять крышку.                                                                                                                                                                                                      |  |
| 3 | Вынуть картридж из корпуса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 4 | Струей сухого сжатого воздуха продуть изнутри и снаружи картридж воздушного фильтра.                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 5 | Вновь установить картридж на его место.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 6 | Установить крышку контейнера картриджа фильтра воздушного.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 7 | Завинтить гайку-барашек, которая фиксирует крышку картриджа фильтра всасывания.                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

**ВНИМАНИЕ:** В СЛУЧАЕ ЕСЛИ КАРТРИДЖ ИМЕЕТ РАЗРЫВЫ ИЛИ ПРОПИТАН МАСЛОМ, ЕГО НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ.

**ВНИМАНИЕ:** ВО ВСАСЫВАЮЩЕЕ ОТВЕРСТИЕ ВИНТОВОГО КОМПРЕССОРА НЕ ДОЛЖНЫ ПРОНИКНУТЬ ЧАСТИЦЫ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ПЫЛИ.




## ОПЕРАЦИЯ: ЗАМЕНА ФИЛЬТРА МАСЛООТДЕЛИТЕЛЯ

Фильтр маслоотделитель (картридж тонкой очистки) может быть демонтирован и заменен через лючок, расположенный на потолочной панели корпуса изделия над масляным баком и закрытый съемной крышкой.

Этот картридж необходимо заменять через каждые 4000 часов работы или по крайней мере один раз в год, а также если разница между давлением на входе и на выходе фильтра превышает 1,5 бар. Контролировать перепад давлений по показаниям манометров на панели управления и на баке масляном. Картридж засоряется быстрее, когда всасываемый компрессором воздух загрязнен или если используется масло низкого качества. В таком случае необходимо соответственно сократить интервалы между заменой картриджа.

### Операции по обслуживанию:


|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отключить машину с помощью выключателя на панели управления и главного рубильника.</li> <li>- Принять все необходимые меры для того, чтобы нельзя было снова запустить машину по невнимательности или неосторожности.</li> <li>- Давление в системе компрессора снизить до атмосферного.</li> </ul> |  |
| 2 | Отсоединить все трубопроводы, подходящие к узлам, установленным на верхнем фланце бака масляного.                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 3 | Отсоединить трубопровод подачи сжатого воздуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 4 | При помощи инструмента ключа отвинтить все винты, фиксирующие крышку на масляном баке.                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 5 | Снять крышку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 6 | Снять верхнюю уплотнительную прокладку картриджа.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 7 | Вытащить фильтр маслоотделитель (картридж) через лючок на крыше корпуса.                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 8 | Снять нижнюю уплотнительную прокладку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 9 | Установить новую нижнюю уплотнительную прокладку, поставляемую в комплекте с картриджем.                                                                                                                                                                                                                                                     |  |



## ОПЕРАЦИЯ: продолжение


## ЗАМЕНА ФИЛЬТРА МАСЛООТДЕЛИТЕЛЯ

|    |                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Установить новый фильтр маслоотделитель (картридж).                                     |
| 11 | Установить новую верхнюю уплотнительную прокладку, поставляемую в комплекте с фильтром. |
| 12 | Установить фланец-крышку бака, соблюдая меры предосторожности.                          |
| 13 | Снова установить болты фиксирующие крышку.                                              |
| 14 | Затянуть болты, фиксирующие крышку, при помощи инструмента.                             |
| 15 | Снова установить трубу подачи воздуха в радиатор.                                       |
| 16 | Вновь установить все трубопроводы.                                                      |



**ВНИМАНИЕ:** ПРИ СНЯТИИ КРЫШКИ НЕ ПОВРЕДИТЕ ТРУБКУ ОТВОДА МАСЛА ИЗ КАРТРИДЖА (УСТАНОВЛЕНА НА ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ КРЫШКИ).

**ВНИМАНИЕ:** АККУРАТНО ОЧИСТИТЕ ОПОРНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОД УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ НА БАКЕ И КРЫШКЕ. ПРОКОНТРОЛИРУЙТЕ ИХ СОСТОЯНИЕ.



## **ОПЕРАЦИЯ: РАДИАТОР ВОЗДУХ / РАДИАТОР МАСЛА**

Для обеспечения правильного функционирования винтового компрессора необходимо периодически очищать комбинированный двухсекционный радиатор, состоящий из масляной и воздушной секций.

Отложения загрязнений на ребрах масляного радиатора ухудшают рассеяние тепла и поэтому загрязнения должны своевременно удаляться. Необходимо иметь в виду, что недостаточное охлаждение приводит к перегреву масла и, следовательно, к снижению срока службы оборудования.


Для очистки радиатора используются сжатый воздух, струя пара или растворитель.

Если рабочая температура не понижается после очистки, необходимо демонтировать радиатор и с помощью подходящего средства удалить углеродистые отложения, скопившиеся во внутренних масляных контурах.


Необходимо очищать радиатор через более короткие промежутки времени, когда подаваемый на радиатор воздух слишком загрязнен и, прежде всего, когда температура на выходе из компрессора выше обычного значения при соответствующей температуре окружающей среды.



### Последовательность выполнения работ по обслуживанию радиатора:

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Отключить машину с помощью выключателя на панели управления и главного рубильника.</li><li>- Принять все необходимые меры для того, чтобы нельзя было снова запустить машину по невнимательности или неосторожности.</li><li>- Давление в системе компрессора снизить до атмосферного.</li></ul> |  |
| 2 | Струей сухого сжатого воздуха очистить ребра охлаждения радиатора-теплообменника.                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |


# **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**



**ОПЕРАЦИЯ:**

## **КАЛИБРОВКА КЛАПАНА МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ**

Клапан минимального давления регулирует значение минимального давления сжатого воздуха во время фазы запуска узла или работы на холостом ходу. Минимальное значение калибровки данного клапана – 4 бар. Регулировка клапана минимального давления производится на заводе-изготовителе.



## ОПЕРАЦИЯ: КАЛИБРОВКА ДИАПАЗОНА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА

Калибровка давления подачи воздуха Вашего компрессора осуществляется посредством микропроцессорного контроллера. Действия по калибровке описаны в руководстве пользователя AIRMASTER S1 (смотри соответствующую главу настоящего руководства).

Значение максимального давления подачи сжатого воздуха на которое спроектирован и изготовлен компрессор (приведено в таблице технических данных) откалибровано изготовителем и его изменение недоступно. Защита от превышения максимального давления подачи является функцией контроллера.

**ВНИМАНИЕ: КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ КОМПРЕССОР НА ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ВЫШЕ ЗНАЧЕНИЯ, ПРИВЕДЕННОГО В ТАБЛИЧКЕ ДАННЫХ КОМПРЕССОРА.**

При достижении установленного максимального давления нагнетания сжатого воздуха по сигналу контроллера компрессор автоматически переходит на холостой ход (или в режим останова при отсутствии потребления более длительное время).

По мере расхода воздуха и снижении давления до установленного минимального значения компрессор автоматически переключается в режим загрузки. В стандартом исполнении установлен диапазон регулирования давления  $\Delta P = 0,2 \text{ МПа}$  (2 бара).

Понижение максимального давления подачи и изменение диапазона регулирования давления является функцией доступной для изменения.

В случае если Ваш компрессор оборудован блоком частотного преобразователя регулирование производительности осуществляется автоматически посредством изменения частоты вращения вала привода компрессора, в зависимости от расхода воздуха (настройка производится при запуске в эксплуатацию).

Однако при этом необходимо отметить, что очень важно осуществить правильный выбор компрессора относительно Вашим потребностям в сжатом воздухе. При повышенном постоянном расходе и давлении нагнетания ниже 4 бар возникают неблагоприятные условия для работы узлов и механизмов компрессора, что может значительно уменьшить их ресурс и срок службы изделия.

**ВНИМАНИЕ: НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ КОМПРЕССОР ПРИ ДАВЛЕНИИ НАГНЕТАНИЯ НИЖЕ 0,4 МПа (4 БАРА) И ПОСТОЯННОМ РАСХОДЕ.**

**ОТБАЛАНСИРУЙТЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА И ВОЗМОЖНОСТИ МАШИНЫ.**

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



## ТАБЛИЦА РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ


| Наименование<br>обслуживаемого элемента                                                                 | Периодичность обслуживания                                                                   |                     |                     |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                         | Первые<br>500 часов<br>работы                                                                | Каждые<br>100 часов | Каждые<br>500 часов | Каждые<br>2000 часов* | Каждые<br>4000 часов* |
| Фильтр воздушный                                                                                        | -                                                                                            | -                   | К                   | Р                     | -                     |
| Фильтр масляный                                                                                         | Р                                                                                            | -                   | К                   | -                     | Р                     |
| Фильтр – маслоотделитель<br>(сепаратор)                                                                 | -                                                                                            | -                   | К                   | -                     | Р                     |
| Масло                                                                                                   | Р                                                                                            | К                   | -                   | -                     | Р                     |
| Радиатор                                                                                                | -                                                                                            | -                   | К                   | -                     | -                     |
| Электродвигатель                                                                                        | Согласно инструкции по эксплуатации электродви-<br>гателя завода-изготовителя                |                     |                     |                       |                       |
| Частотный преобразователь                                                                               | Согласно указаний руководства по запуску частот-<br>ного преобразователя завода изготовителя |                     |                     |                       |                       |
| Электроаппаратура                                                                                       | Контроль и подтяжка соединений, чистка контак-<br>тов* <sup>1</sup>                          |                     |                     |                       |                       |
| ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ ПЕРВЫХ 500 ЧАСОВ РАБОТЫ (ПЕРИОД ОБКАТКИ)<br>НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ И МАСЛО |                                                                                              |                     |                     |                       |                       |
| * Периодичность обслуживания, но не реже 1 раза в год                                                   |                                                                                              |                     |                     |                       |                       |
| * <sup>1</sup> Каждые 500 часов, но не реже 1 раза в год                                                |                                                                                              |                     |                     |                       |                       |
| К => ПРОВЕРИТЬ; Р => ЗАМЕНИТЬ                                                                           |                                                                                              |                     |                     |                       |                       |

Примечание: регламентированное ТО до 20000 часов приведено в таблице на стр. 2.

### Перечень сменных частей, применяемых при техническом обслуживании

| Код        | Наименование                         | Применяемость, шт. |
|------------|--------------------------------------|--------------------|
|            |                                      | <b>ВК270</b>       |
| 4051008502 | Фильтр масляный                      | 2                  |
| 4061301100 | Фильтр – маслоотделитель (сепаратор) | 1                  |
| 4093201500 | Патрон фильтра воздушного            | 1                  |
|            | Масло компрессорное                  | 140 л              |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



## ЖУРНАЛ РАБОТЫ КОМПРЕССОРА

| МОДЕЛЬ | Серийный номер | Дата изготовления | Производитель |
|--------|----------------|-------------------|---------------|
|        |                |                   |               |

[illegible]

В этот журнал записываются все произведенные работы по техническому обслуживанию компрессора.

**ВНИМАНИЕ: ПОТЕРЯ ДАННОГО ДОКУМЕНТА, ЕГО ОТСУТСТВИЕ, НЕПРАВИЛЬНОЕ, НЕРАЗБОРЧИВОЕ, НЕРЕГУЛЯРНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕ ФИРМЕННЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ПРИ РЕМОНТЕ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ СНИМАЕТ ГАРАНТИЮ НА ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ.**

# НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ



ВНИМАНИЕ: ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАЕТСЯ С ОДНОВРЕМЕННОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ "АВАРИЯ". ПРИЧИНА ОСТАНОВКИ ОТОБРАЖАЕТСЯ НА ТАБЛО КОНТРОЛЛЕРА. ПОВТОРНЫЙ ЗАПУСК ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ ПРИЧИНЫ ОСТАНОВКИ И СБРОСА "ОШИБКИ" НАЖАТИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КНОПКИ НА ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ.

| НЕИСПРАВНОСТЬ                    | ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Машина<br/>не запускается</b> | Индикация <b>отсутствует</b> .<br>- Нет напряжения в цепи питания.<br>- Ослаблены зажимы кабеля.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Проверить цепь питания.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                  | Индикация <b>"Отсутствие фазы"</b> .<br>- Отсутствие напряжения более 400 мсек.<br>- Отсутствие одной из фаз питающего напряжения.                                                                                                                                                                                                                                                   | - Проверить напряжение питающей сети.<br>- На пульте управления нажатием кнопки сбросить "ошибку".                                                                                                                                                                                           |
|                                  | Индикация <b>"Неверная фазировка"</b> .<br>- Неправильное направление вращения вала компрессора.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Поменять местами провода подвода двух фаз.<br>- На пульте управления нажатием кнопки сбросить "ошибку".                                                                                                                                                                                    |
|                                  | Индикация <b>"Аварийный останов"</b> .<br>- Заблокирована кнопка - грибок аварийного выключения.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Разблокировать кнопку – грибок, повернув ее по стрелке до щелчка.<br>- На пульте управления нажатием кнопки сбросить "ошибку".                                                                                                                                                             |
|                                  | Индикация <b>"Низкая температура"</b> .<br>- Температура в помещении не соответствует норме – ниже плюс 5°C.                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Привести температуру в помещении в норму (плюс 5° плюс 40°C).<br>- На пульте управления нажатием кнопки сбросить "ошибку".                                                                                                                                                                 |
|                                  | Индикация <b>"Превышение температуры"</b> .<br>- Превышение рабочей температуры масла в системе смазки компрессора >97°C.<br>- Недостаточная вентиляция помещения или частично закрыты всасывающие отверстия на корпусе.<br>- Рециркуляция горячего воздуха.<br>- Недостаточный уровень масла или его качество.<br>- Не работают вентиляторы.<br>- Загрязнены поверхности радиатора. | - Проверить температуру и запыленность в помещении.<br>- Очистить или заменить полотно заборного фильтра.<br>- Проверить уровень масла.<br>- Проверить работу вентиляторов.<br>- Очистить продувкой сжатым воздухом радиатор.<br>- Повторить запуск после снижения температуры масла ≤ 95°C. |
|                                  | Индикация присутствует. Давление в магистрали соответствует норме.<br>- Машина находится в режиме – "Холостой ход" или "Ожидание".                                                                                                                                                                                                                                                   | - При снижении давления до нижнего значения диапазона регулирования давления машина включится автоматически.                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | Индикация " <b>Перегрузка двигателя</b> ".<br>- Напряжение питания ниже нормы.<br>- Неисправность реле перегрузки электродвигателя привода компрессора | - Проверить питающую цепь, токи эл/двигателя,<br>- Проверить исправность теплового реле и его настройку.<br>- Запустить снова.                                                                                              |
|                                                                                         | - Загрязнен масляный фильтр                                                                                                                            | - Заменить фильтр                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                         | Индикация " <b>Отказ датчика давления</b> ".<br>- Неисправность датчика давления.                                                                      | - Проверить, при необходимости заменить.                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                         | Индикация " <b>Отказ датчика температуры</b> ".<br>- Неисправность датчика температуры.                                                                | - Проверить, при необходимости заменить.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Запуск машины затруднен.</b>                                                         | Время коммутации в режиме "звезда – треугольник":<br>- Слишком длинное:<br>- Слишком короткое:                                                         | - Уменьшить время на таймере.<br>- Увеличить время на таймере.                                                                                                                                                              |
|                                                                                         | - Напряжение питающей сети ниже нормы.<br>- Перепады (скачки) напряжения сети.                                                                         | - Проверить напряжение питания.                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                         | - Низкая температура в помещении.<br>- Вязкое масло по причине старения.                                                                               | - Обеспечить условия.<br>- При необходимости масло заменить.                                                                                                                                                                |
|                                                                                         | Система находится под давлением.<br>- Неисправность клапанов.                                                                                          | - Проверить электромагнитный и спускной клапаны, при необходимости заменить.                                                                                                                                                |
| <b>Машина переключается в режим "Загрузка", но не набирает давление.</b>                | - Загрязнение или неисправность электромагнитного клапана управления или клапана сброса.<br>- Разгерметизация системы управления                       | - Проверить цепь питания эл/м. клапана.<br>- Пропускные отверстия клапанов продуть сжатым воздухом.<br>- При необходимости дефектный клапан заменить.<br>- Проверить (заменить) трубки, поджать соединения пневмоустройств. |
| <b>Присутствие масла внутри установки.</b>                                              | - Утечки в штуцерах, соединениях маслопроводов.                                                                                                        | - Проверьте уплотнения и затяжку соединений трубопроводов масляного контура. Затяжку производить после прогрева машины до рабочей температуры.                                                                              |
| <b>Машина переключается в режим "Холостой ход" но давление повышается.</b>              | - Загрязнение или неисправность электромагнитного клапана управления или клапана сброса.                                                               | - Проверить цепь питания эл/м. клапана.<br>- Пропускные отверстия клапанов продуть сжатым воздухом.<br>- При необходимости дефектный клапан заменить.                                                                       |
| <b>Машина переключается в режим "Холостой ход" прежде чем достигнет макс. давления.</b> | - Нарушена регулировка макс. давления и (или) диапазона регулирования давления.                                                                        | - Отрегулировать параметры. См. руководство пользователя контроллера AIRMASTER S1.<br>- В других случаях обращайтесь к представителю изготовителя.                                                                          |
| <b>Масло в сжатом воздухе (повышен-)</b>                                                | - Засорение канала возврата масла из фильтра маслоотделителя.                                                                                          | - Проверить эффективность работы контура возврата масла из фильтра                                                                                                                                                          |

|                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Высокий расход масла).</b>                                                    | - Засорение фильтра маслоотделителя (картриджа тонкой очистки).                           | (при необходимости очистить канал).<br>- При необходимости заменить фильтр маслоотделитель.                                                   |
|                                                                                  | - Чрезмерный уровень масла в баке (перелив масла).<br>- Слишком много конденсата в масле. | - Заполнять только до уровня "маж".<br>- Слить конденсат из масла.<br>- При необходимости заменить масло.                                     |
|                                                                                  | - Рабочая температура масла выше плюс 95°C.                                               | - См. рекомендации по <b>"Перегреву масла"</b> .                                                                                              |
| <b>Падение производительности (недостаточная подача сжатого воздуха).</b>        | - Загрязнен фильтр воздушный.                                                             | - Заменить картридж воздушного фильтра.                                                                                                       |
|                                                                                  | - Блокировка или неправильная регулировка регулятора всасывания                           | - Проверить регулятор всасывания.                                                                                                             |
|                                                                                  | - Заслонка регулятора всасывания не открыта на требуемую подачу                           | - Проверить и при необходимости заменить уплотнитель штока цилиндра исполнительного механизма.<br>- Проверить шарниры привода штока цилиндра. |
|                                                                                  | - Дефект уплотнителя контуров всасывания.                                                 | - Проверить, установить новый уплотнитель                                                                                                     |
| <b>Срабатывание предохранительного клапана (сравли- вает воздух с мас- лом).</b> | - Засорение фильтра маслоотделителя (картриджа тонкой очистки).                           | - Заменить.                                                                                                                                   |
|                                                                                  | - Неисправность клапана предохранительного.                                               | - Заменить                                                                                                                                    |
|                                                                                  | - Превышение допустимого давления нагнетания (сбой контроллера).                          | - Проверить настройку контроллера и отрегулировать маж. давление до нормы.<br>- При необходимости обратиться к изготовителю.                  |

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ AIRMASTER S1



## Руководство пользователя контроллера AirMaster S1

### 1 Технические характеристики

Многофункциональный промышленный электронный блок управления (контроллер AirMaster S1) соответствует стандартам МЭК и предназначен для управления воздушными винтовыми компрессорами. Контроллер выполнен в корпусе со степенью защиты IP65 для фронтальной панели и IP20 для остальных панелей. Питание контроллера осуществляется от сети (19,2...28,8)VAC частотой (50...60)Hz, максимальный потребляемый ток – 1А. Температура эксплуатации от 0 до +55°C при относительной влажности до 90% (без конденсации), температура хранения от -25 до +75°C.

Отображение информации осуществляется с помощью жидкокристаллического дисплея с подсветкой.

На передней панели расположены красный и зеленый светодиодные индикаторы, кнопки управления контроллером. Коммутация входных и выходных сигналов осуществляется через следующие разъемы, расположенные на задней панели контроллера: **X01** – питание контроллера 24VAC; **X02** - два программируемых релейных выхода; **X03** – релейные выходы, предназначенные для коммутации переменного тока до 8А активной нагрузки напряжением 250VAC: R1 - линейный контактор, R2 – контактор «звезда», R3 – контактор «треугольник», R4 – контактор «загрузка – холостой ход»; **X04** - цифровые входы для контроля функций: C1 – аварийная остановка; C2 – перегрузка вентилятора; C3 - контроль воздушного фильтра (для компрессорных установок с осушителем – контроль работы осушителя); C4 – контроль чередования и наличия фаз; C5,C6,C7 – дистанционное управление; C8 – перегрузка двигателя (для компрессорных установок с частотным преобразователем - ошибка частотного преобразователя); **X05** - аналоговые входы: для подключения датчика контроля температуры масляно-воздушной смеси на выходе винтового блока в диапазоне от -10 до +130°C с разрешающей способностью 1°C и точностью  $\pm 1^\circ\text{C}$ ; датчика контроля давления сжатого воздуха в пневмосети потребителя в диапазоне от 0 до 16Бар с разрешением 0,1Бар и точностью  $\pm 0,1\text{Бар}$ ; **X06** - аналоговый выход – токовый сигнал 4...20 мА, предназначенный для управления частотным преобразователем; **X07** – порт RS485 для подключения в систему ДУ Metacentre.

### 2 Интерфейс пользователя

#### 2.1 Клавиатура

Малая клавиатура контроллера состоит из семи кнопок:

| Символ | Название кнопок | Функции                                        |
|--------|-----------------|------------------------------------------------|
| I      | ПУСК            | Пуск компрессорной установки                   |
| O      | СТОП            | Выключение установки                           |
| //     | СБРОС           | Сброс ошибки                                   |
| ↵      | ВВОД            | Подтверждение выбора или изменения показателей |
| ▼      | МИНУС / ВНИЗ    | Перемещение вниз, уменьшение показателей       |
| ▲      | ПЛЮС / ВВЕРХ    | Перемещение вверх, увеличение показателей      |
| C      | ВЫХОД           | Переход на предыдущий уровень                  |

#### 2.2

#### Дисплей

Дисплей делится на 4 зоны (рис.1).



Рис. 1. Дисплей контроллера

«**Поле индикации**» - четырехзначный цифровой 7-ми сегментный код, используется для постоянного отображения давления воздуха в сети в нормальном рабочем режиме или номер страницы меню в режиме программирования.

«**Поле символа ошибки**» - при помощи символов отображаются общие характерные неисправности;

«**Информационное поле**» - при помощи символов отображает состояние компрессора.

«**Поле параметров**»:

- двухзначный буквенно-цифровой 14-ти сегментный код - наименование параметра;
- четырехзначный цифровой 7-ми сегментный код - значение параметра;
- трехзначный буквенно-цифровой 14-ти сегментный код - единицы измерения параметра.

**Рабочие символы дисплея:**

- двигатель компрессора включен; - компрессор находится в режиме загрузки;

- компрессор перешел в режим холостого хода при достижении давления останова, либо при нажатии кнопки «О». В зоне «поле параметров» - время в секундах до остановки двигателя;

- давление равно или ниже установленного минимального значения (давление пуска);

- давление равно или выше установленного максимального значения (давление останова);

- давление между установленными значениями давления пуска и останова;

- активна функция слива конденсата;

- автоматический перезапуск при восстановлении питания;

- дистанционная регулировка давления; - дистанционный пуск / останов;

- выбранный параметр предназначен только для просмотра.

**Символы обозначения неисправностей:**

- общая ошибка;

- перегрузка двигателя или ошибка инвертора для компрессоров с частотным преобразователем;

- аварийная остановка;

- необходимость техобслуживания;

- отсутствие питания;

- необходимость замены воздушного фильтра.

- превышение температуры масла;

- необходимость замены масла;

### 3 Описание меню

#### 3.1 Главное меню

При включении питания компрессора все элементы дисплея и светодиодные индикаторы контроллера включаются на 3 секунды. Затем на дисплее отображается версия программного обеспечения на 3 секунды, после чего контроллер перейдет в рабочий режим. При этом в «поле ин-

дикации» будет постоянно указано давление воздуха в магистрали; в исходном положении «поле параметров» в течение 35 секунд покажет пункты P00, после чего перейдет к отображению температуры масляно-воздушной смеси. Все доступные в «поле параметров» показания - температуры, давления, счетчики часов работы, могут быть выбраны при помощи кнопок ▲ и ▼.

### 3.2 Меню парольных параметров

Доступ к просмотру страниц выше P00 ограничен кодом доступа. Для входа в режим программирования необходимо одновременно нажать кнопки ▲ и ▼, после чего будет выведена строка ввода кода доступа **CD:0000** и первый знак кода начнет мигать. При помощи кнопок ▲ и ▼ установите первую цифру кода и нажмите ↵. Начнет мигать следующий знак кода. Аналогично установите следующие 3 знака кода и подтвердите выбор кнопкой ↵. Для возврата к предыдущему знаку кода нажмите Выход. Доступ к различным страницам режима программирования зависит от уровня введенного кода. Ввод неверного кода вернет дисплей к отображению страницы P00.

**Пароль потребителя** – 0 и три цифры модели компрессора (Пример BK25 – 0025; BK180 – 0180).

В режиме программирования «поле индикации» будет мигать, и показывать номер страницы. Для выбора страницы нажмите ▲ или ▼. Для каждой страницы «поле параметров» будет указывать первый пункт из списка. Для просмотра всего списка на данной странице нажмите ↵, номер страницы перестанет мигать и замигает название выбранного параметра. Нажмите ▲ или ▼, чтобы просмотреть параметры выбранной страницы. Для изменения показателя нажмите ↵, название параметра перестанет мигать и начнет мигать его показатель. Теперь значение параметра может быть изменено нажатием кнопок ▲ или ▼. Для ввода значения параметра в память нажмите ↵; если изменение показателей не требуется - для сохранения первоначальных установок нажмите С.

Для возвращения на 1 шаг при просмотре меню нажмите С. При повторном нажатии С, если мигает номер страницы, контроллер переведет дисплей в обычный рабочий режим P00.

Для выхода из режима программирования и перехода в обычный рабочий режим нажмите и удерживайте кнопку // в течение 2-х секунд. Любое последнее изменение показателя или опции, если оно не было введено в память устройства, будет игнорировано, и сохранятся первоначальное значение.

Мигающий значок  - «Ключ» рядом с любым пунктом указывает на то, что данный параметр не может быть изменен. Такая ситуация возникнет, если данный пункт предназначен только для просмотра или в тех случаях, когда компрессор находится в работе.

## 3.3 Структура меню

### 3.3.1 P00 Меню пользователя

В Меню пользователя выводятся нормальные операционные показатели и информативные таблицы. Это установка работы дисплея по умолчанию и для его просмотра коды доступа не требуются.

| Параметр     |                                                    | Диапазон    | Индикация   |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>C&gt;</b> | Индикация времени                                  | ---         | C 13:00     |
| <b>Td</b>    | Температура масляно-воздушной смеси, °C            | ---         | Td 55.5 °C  |
| <b>Pd</b>    | Давление воздуха, Бар                              | ---         | Pd 4.5 BAR  |
| <b>H1</b>    | Общее время работы (наработка), час                | 0...99999   | H1 1430     |
| <b>H2</b>    | Время работы под нагрузкой, час                    | 0...99999   | H2 1270     |
| <b>H3</b>    | Время до замены воздушного фильтра, час            | 9999...9999 | H3 0570     |
| <b>H4</b>    | Время до замены масляного фильтра, час             | 100...3000  | H4 2570     |
| <b>H5</b>    | Время до замены фильтра-сепаратора, час            | 100...10000 | H5 2570     |
| <b>H6</b>    | Время до замены масла, час                         | 100...10000 | H6 2570     |
| <b>H7</b>    | Контроль компрессора - время до проведения ТО, час | 100...3000  | H7 0070     |
| <b>Sr*</b>   | Скорость двигателя, обор/мин                       | 0...7200    | Sr 3000 RPM |
| <b>Sp*</b>   | Скорость двигателя, %                              | 0,0...100,0 | Sp 100.0 %  |

\* только для компрессорных установок с частотным преобразователем

### 3.3.2 P01 Меню работы

Содержит общие рабочие параметры, которые могут быть изменены пользователем.

| Параметр     |                                                 | Диапазон      | Индикация  |
|--------------|-------------------------------------------------|---------------|------------|
| <b>PU</b>    | Давление останова, Бар                          | PL+0,2...14,0 | Pu 8.0 BAR |
| <b>PL</b>    | Давление пуска, Бар                             | 5,0...Pu      | PL 6.0 BAR |
| <b>P&gt;</b> | Единицы измерения давления: 0=bar, 1=psi, 2=kPa | 0...2         | P> 0       |
| <b>T&gt;</b> | Единицы измерения температуры: 0=°C, 1=°F       | 0...1         | T > 0      |

### 3.3.3 P02 Меню журнала ошибок

Содержит последние 15 неисправностей в хронологическом порядке. Самая последняя по времени неисправность будет первой в списке. Дисплей будет последовательно показывать код, наработку компрессора, время, день недели, год, месяц, число, когда произошла неисправность. В верхнем левом углу дисплея в это же время отображается сообщение типа **01.X** – где в поле до точки отображается порядковый номер ошибки, после точки значения меняются от 1 до 7 одновременно с изменением значения в строке дисплея, отображающей параметры индицируемой ошибки (значение 1 соответствует отображению кода ошибки, 2 – отображению наработки и т.д.) Пункты предназначены только для просмотра.

Пример: **01: 0010 E <> 12340<>15:34 -3-<>2009<>08<>26**

Данное показание - последняя зарегистрированная ошибка – аварийная остановка с отключением при наработке 12340 часов работы, в 15 часов 34 минуты, в среду 26 августа 2009 года.

#### 4 Сообщения о неисправности

##### 4.1 Сообщения о неисправностях, в результате которых компрессор немедленно выключается

| Код ошибки                        | ПРИЧИНА                                                                                                                    | МЕТОД УСТРАНЕНИЯ                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ошибки цифрового входа</i>     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Er: 0010 E</b>                 | Нажата кнопка аварийной остановки.                                                                                         | Отжать кнопку аварийной остановки                                                                                                                                                                    |
| <b>Er: 0020 E</b>                 | Перегрев вентилятора.                                                                                                      | Проверить исправность вентилятора.                                                                                                                                                                   |
| <b>Er: 0040 E</b>                 | Неверная фазировка. Отсутствие фазы.                                                                                       | Проверить наличие фаз. Проверить исправность силовых предохранителей. Произвести фазировку питающей сети.                                                                                            |
| <b>Er: 0080 E</b>                 | Для компрессорных установок кроме исполнения ВС: перегрузка двигателя, сработала тепловая защита электродвигателя привода. | Проверить: исправность электродвигателя, установку термореле, натяжение ремней, температуру воздуха в отсеке электроаппаратуры.                                                                      |
|                                   | Для компрессорных установок исполнения ВС: ошибка частотного преобразователя.                                              | При индикации на контроллере преобразователя ошибки (Fxxx), необходимо воспользоваться руководством MICROMASTER440. Для сброса ошибки необходимо нажать кнопку Fn, либо снять питание на 2-3 минуты. |
| <i>Ошибки аналогового входа</i>   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Er: 0115 E</b>                 | Отказ датчика давления воздуха.                                                                                            | Проверить подсоединение. «Прозвонка» датчика и контроллера запрещена. При необходимости - заменить датчик.                                                                                           |
| <b>Er: 0119 E</b>                 | Высокое давление воздуха                                                                                                   | Снизить давление в сети.                                                                                                                                                                             |
| <b>Er: 0125 E</b>                 | Отказ датчика температуры масляно-воздушной смеси.                                                                         | Проверить подсоединение и исправность датчика, в случае необходимости заменить                                                                                                                       |
| Код ошибки                        | ПРИЧИНА                                                                                                                    | МЕТОД УСТРАНЕНИЯ                                                                                                                                                                                     |
| <b>Er: 0129 E</b>                 | Высокая температура масляно-воздушной смеси.                                                                               | Проверить уровень масла, фильтры, работу термостата, загрязненность радиатора, исправность датчика.                                                                                                  |
| <i>Ошибки специальных функций</i> |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Er: 0821 E</b>                 | Низкое сопротивление на аналоговом или цифровом входе.                                                                     | Проверить подсоединение аналоговых и цифровых входов.                                                                                                                                                |

##### 4.2 Сигналы, запрещающие работу компрессора

|                   |                          |                                        |
|-------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| <b>Er: 3123 R</b> | НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА | НЕОБХОДИМ ПОДОГРЕВ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА |
|-------------------|--------------------------|----------------------------------------|

##### 4.3 Сигналы оповещения о неисправности или необходимости проведения сервисного обслуживания, не влекущие за собой отключение компрессора

|                   |                                          |                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Er: 2030 A</b> | Загрязнение воздушного фильтра,          | Замените фильтр                                                                               |
|                   | осушитель не работает*                   | Включить осушитель. Проверить срабатывание защит осушителя.                                   |
| <b>Er: 2118 A</b> | Высокий уровень давления воздуха         | Проверьте объем сети, отсутствие задвижек на выходе установки                                 |
| <b>Er: 2128 A</b> | Высокая температура масла                | Проверьте чистоту радиатора, работу вентиляции, температуру окружающего воздуха, проведите ТО |
| <b>Er: 2816 A</b> | Сбой питания во время работы компрессора | Проверьте параметры питающей сети                                                             |

|                   |                                            |                                    |
|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Er: 4804 A</b> | Истекло время до замены воздушного фильтра | Замените патрон фильтра воздушного |
| <b>Er: 4814 A</b> | Истекло время работы масляного фильтра     | Замените фильтр масляный           |
| <b>Er: 4824 A</b> | Истекло время до замены фильтра-сепаратора | Замените фильтр-сепаратор          |
| <b>Er: 4834 A</b> | Истекло время до замены масла              | Замените масло                     |
| <b>Er: 4844 A</b> | Истекло время проведения ТО                | Проведите ТО                       |


\*-для компрессорных установок ВК20Д, ВК25Д, ВК30Д (с осушителем).

### 5 Работа компрессоров в режиме «основной/ведомый»

При наличии нескольких компрессорных установок (до 8 единиц) с одинаковой производительностью и постоянной скоростью двигателя (без частотного преобразователя) возможно их совместное включение. Необходимым условием является наличие у всех компрессорных установок контроллера Airmaster S1 с версией программного обеспечения E07. Также дополнительно необходимо:

- модуль Card-XPM, ISC (Y10CM05.00)
- блок питания 24VDC (Y07CMB6.00)
- датчик давления 0-16бар, 4-20мА (Y04CM29.00).

Ниже приведена схема подключения дополнительного оборудования.



Для активации режима основной/ведомый обратитесь к поставщику компрессорной установки

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

**Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, с отметкой в руководстве по эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня выпуска, если иное не предусмотрено договором. В случае отсутствия отметки продавца о продаже, гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня выпуска.**

**Изготовитель гарантирует:**

- соответствие изделия приведенным характеристикам, при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
- бесплатное устранение дефектов и неисправностей или замену деталей и сборочных единиц, вышедших из строя по вине предприятия-изготовителя в течение гарантийного срока.

**Гарантийные обязательства изготовителя прекращаются, в случае:**

- несоблюдения требований и указаний по эксплуатации на изделие и примененное оборудование, установленных в эксплуатационной документации, поставляемой в комплекте с изделием;
- наличия механических и других повреждений вследствие нарушения условий эксплуатации, транспортирования и хранения;
- внесения изменений в электрическую и пневматическую цепи управления, конструкцию или устройство изделия и его составных частей без письменного разрешения продавца/поставщика;
- нарушения сохранности заводских пломб на устройствах оборудования и несанкционированного доступа к настройкам (регулировкам);
- несвоевременного или некачественного проведения технического обслуживания, отсутствия записей в эксплуатационной документации или специальном журнале, связанных с эксплуатацией и обслуживанием;
- использования неоригинальных запасных частей и масла, не рекомендованных изготовителем/поставщиком;
- самостоятельной разборки узлов изделия для определения причин неисправности, ремонта или замены без письменного разрешения продавца/поставщика на такие работы;
- отклонения показателей качества электроэнергии от нормы, согласно ГОСТ 13109;
- несоответствия параметров подводящего питающего кабеля (падение напряжения на подводящем кабеле более 5% от номинального значения);

**Гарантийные обязательства не распространяются:**

- на расходные материалы, замена которых в период действия гарантии, предусмотрена регламентом проведения технического обслуживания;
- на повреждения изделия, возникшие в результате событий чрезвычайного характера, обстоятельств непреодолимой силы или вмешательства третьего лица.

**Гарантийные обязательства не предусматривают:**

- техническое обслуживание и чистку изделия, а также выезд к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультации. Данные работы производятся по отдельному договору;
- транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

**По вопросам гарантийного обслуживания, приобретения сменных и запасных частей обращайтесь к продавцу (региональному уполномоченному представителю изготовителя).**

При обращении необходимо указать модель и заводской номер изделия, наработку в часах, % загрузки, температура компрессора, температура в помещении, внешнее проявление неисправности (отказа), условия аварийного отключения, предполагаемая причина и др.

**Для проведения гарантийного ремонта оформленный по установленной форме рекламационный акт, а также следующие дополнительные сведения (или копии документов) с сопроводительным письмом направляются продавцу/поставщику:**

- точный адрес потребителя (владельца изделия);
- № документа, подтверждающего покупку и обязательства продавца;
- свидетельство о приемке и упаковке (страница настоящего РЭ);
- сведения об эксплуатации (№ акта и дата ввода в эксплуатацию, количество часов наработки и общее, записи о проведенных ТО, ремонтах и др.).

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

**Установка компрессорная:** \_\_\_\_\_ зав. № \_\_\_\_\_

производительность \_\_\_\_\_ л / мин,

рабочее давление, \_\_\_\_\_ МПа.

**укомплектована:**

блок винтовой \_\_\_\_\_ зав. № \_\_\_\_\_ ;

электродвигатель \_\_\_\_\_ зав. № \_\_\_\_\_ ;

маслосборник (маслоотделитель) \_\_\_\_\_ зав. № \_\_\_\_\_ ;

радиатор \_\_\_\_\_ зав. № \_\_\_\_\_ ;

клапан предохранительный, \_\_\_\_\_ МПа, \_\_\_\_\_ "(дюйм) \_\_\_\_\_ ;

частотный преобразователь \_\_\_\_\_ зав. № \_\_\_\_\_ ;

осушитель воздуха \_\_\_\_\_ зав. № \_\_\_\_\_ ;

фильтры-влагомаслоотделители: \_\_\_\_\_ ;

\_\_\_\_\_ ;

\_\_\_\_\_ ;

\_\_\_\_\_ ;

\_\_\_\_\_ ;

\_\_\_\_\_ ;

\_\_\_\_\_ ;

\_\_\_\_\_ ;

\_\_\_\_\_ ;

\_\_\_\_\_ ;

\_\_\_\_\_ ;

**Заправлена:** маслом компрессорным марки \_\_\_\_\_ ,

**соответствует требованиям технической документации, технических условий**

**ТУ РБ 400046213.015–2002, и признана годной к эксплуатации.**

**Упаковку произвёл** \_\_\_\_\_

**Дата выпуска** " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

**Отметка ОТК** \_\_\_\_\_ **М.П.**

**Наименование изготовителя:** ЗАО «Ремеза», Республика Беларусь, 247672, г. Рогачев,  
ул. Пушкина, д. 65, тел/факс: +375 2339 34320; +375 2339 34297.

### СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ ИЗДЕЛИЯ \*

\_\_\_\_\_ (дата продажи/покупки/приобретения изделия)

\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_ (подпись)

**М.П.**

\_\_\_\_\_ (№ акта и дата ввода изделия в эксплуатацию)

\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_ (подпись)

**М.П.**

Примечание: \* Заполняет владелец изделия/продавец.

## Гарантийное свидетельство

**Данное гарантийное свидетельство является обязательством на гарантийный ремонт компрессорного оборудования**

Гарантийное свидетельство дает право на бесплатный ремонт и замену деталей, узлов, вышедших из строя по вине изготовителя, в период гарантийного срока.

**Уважаемый покупатель!** Убедитесь, что все разделы настоящего гарантийного свидетельства заполнены разборчиво и без исправлений.

|                            |
|----------------------------|
| Изделие                    |
| Модель                     |
| Заводской номер            |
| Дата продажи               |
| Фамилия и подпись продавца |
| Печать продавца            |

Срок гарантии — \_\_\_\_\_ месяцев со дня продажи.

*Изделие проверялось в режимах работы* \_\_\_\_\_

в моем присутствии: \_\_\_\_\_  
(подпись покупателя)

*Изделие не проверялось по причине:* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(штамп и подпись продавца)

**При осуществлении акта купли-продажи руководствоваться общими требованиями региональных правил о приемке товара по количеству и качеству**

**1 Для проведения гарантийного ремонта предъявите продавцу/поставщику оформленный по установленной форме рекламационный акт, а также дополнительные сведения (или комплект документов):**

- 1.1 Точный адрес потребителя (владельца изделия);
- 1.2 Документа, подтверждающего покупку и обязательства продавца;
- 1.3 Свидетельство о приемке и упаковывании (страница настоящего РЭ);
- 1.4 Сведения об эксплуатации (№ акта и дата ввода в эксплуатацию, количество часов наработки и общее, записи о проведенных ТО, ремонтах, сведения о применяемых расходных материалах и др.).
- 1.5 При отсутствии одного из указанных документов Вам может быть отказано в гарантийном ремонте.

**2 Гарантийные обязательства изготовителя прекращаются в случае:**

- 2.1 Несоблюдения требований и указаний по эксплуатации на изделие и примененное оборудование, установленных в эксплуатационной документации, поставляемой в комплекте с изделием.
- 2.2 Наличия механических и других повреждений вследствие нарушения условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 2.3 Внесения изменений в электрическую и пневматическую цепи управления, конструкцию или устройство изделия и его составных частей без письменного разрешения изготовителя.
- 2.4 Нарушения сохранности заводских гарантийных пломб на устройствах оборудования и несанкционированного доступа к настройкам (регулировкам).
- 2.5 Несвоевременного или некачественного проведения технического обслуживания, отсутствия записей в эксплуатационной документации или специальном журнале, связанных с эксплуатацией и обслуживанием.
- 2.6 Использования неоригинальных запасных частей, отсутствия или повреждения защитной маркировки.
- 2.7 Применения компрессорного масла, не рекомендованного или несогласованного с изготовителем.
- 2.8 Самостоятельной разборки узлов изделия для определения причин неисправности, ремонта или замены без письменного разрешения изготовителя на проведение работ.
- 2.9 Отклонения показателей качества электроэнергии от нормы по ГОСТ 13109.
- 2.10 Несоответствия параметров подводящего питающего кабеля (падение напряжения на подводящем кабеле более 5 % от номинального значения) по ГОСТ МЭК 60204.

**3 Гарантийные обязательства не распространяется:**

- 3.1 На расходные запчасти и материалы, замена которых в период действия гарантии предусмотрена регламентом проведения технического обслуживания.
- 3.2 На повреждения изделия, возникшие в результате событий чрезвычайного характера, обстоятельств непреодолимой силы или вмешательства третьего лица.

**4 Гарантийные обязательства не предусматривают:**

- 4.1 Техническое обслуживание и чистку компрессора, а также выезд к месту установки компрессора с целью его подключения, настройки, ремонта или консультации. Данные работы производятся по отдельному договору.
- 4.2 Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.